

**Reconstructia centrului de  
consultanta in afaceri, sat.  
Carpineni, r-nul Hincesti, str.  
Independentei, nr. 54**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Utilaj</b> <b>Capitolul 1.1. Sistemele C1, C2</b>		
1	Pretul firmei	Unitatea exterioara pentru aparat de aer conditionat tip Multi-Split INVERTER, seria Free-Match, agent frigorific R32, model GWHD28NK-4/28000BTU/h (pana la 4 blocuri interioare), Qr=8,00 kW, Qi=9,50 kW, Pel=2,65 kW; producator "Gree Electric Appliances" Inc., China. Sau analog cu conditia pastrarii parametrilor de proiect.	buc	2,0000
2	Pretul firmei	Suport metalic mare pentru unitatea exterioara a aparatului de aer conditionat multi-split	set	2,0000
3	Pretul firmei	Unitatea interioara pentru aparat de aer conditionat de perete tip Multi-Split INVERTER, seria LOMO Free-Match, agent frigorific R32, model GWH(07)QB-K6DNB6A/I (suprafata orientativa deservita pana la 20 m.p.), Qr=2,10 kW, Qi=2,60 kW, inclusiv telecomanda cu infrarosu; producator "Gree Electric Appliances" Inc., China. Sau analog cu conditia pastrarii parametrilor de proiect.	buc	4,0000
4	Pretul firmei	Unitatea interioara pentru aparat de aer conditionat de perete tip Multi-Split INVERTER, seria LOMO Free-Match, agent frigorific R32, model GWH(09)QB-K6DNB6I/I (suprafata orientativa deservita pana la 25 m.p.), Qr=2,60 kW, Qi=2,80 kW, inclusiv telecomanda cu infrarosu; producator "Gree Electric Appliances" Inc., China. Sau analog cu conditia pastrarii parametrilor de proiect.	buc	3,0000

		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Sistemele C1, C2</b>		
5	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Unitatea exterioara Multi-Split, model GWHD28NK-4/28000BTU/h) Materiale marunte=1,0500	buc	2,0000
6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interioara Multi-Split, model GWH(07)QB-K6DNB6A/I) Materiale marunte=1,0500	buc	4,0000
7	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interioara Multi-Split, model GWH(09)QB-K6DNB6I/I) Materiale marunte=1,0500	buc	3,0000
8	Pretul firmei	Fir electric IIBC 4x1,00 mm.p. pentru interconectarea unitatii interioare si exterioare a aparatului de aer conditionat	m	2,0000
		<b>Capitolul 3. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Sistemele C1, C2</b>		
9	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru Cu Frosten SPLIT in colaci preizolata 1/4" (6,35x0,8 mm) pentru traseu frigorific)	m	80,0000
10	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru Cu Frosten SPLIT in colaci preizolata 3/8" (9,53x0,8 mm) pentru traseu frigorific)	m	80,0000
11	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 16 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500	m	80,0000
12	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Pompa pentru condens REFCO Combi (pana la 42 l/ora))	buc	4,0000

13	IC42A	Suport si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,0000

Proiectant

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.